

Retningslinjer for etablering af fedtudskiller

Virksomheder, institutioner m.v. i Holbæk Kommune, der forarbejder mad og andre fedtholdige organiske produkter skal have en fedtudskiller.

Du skal have en fedtudskiller, hvis din virksomhed er omfattet af en af nedenstående kategorier:

- Restauranter, kroer, kantiner, hoteller, cateringsfirmaer
- Fastfood salgssteder, grillbarer og pizzeriaer
- Bagerier, konditorier, slagterbutikker
- Plejehjem, bosteder, skoler o.l.
- Slagterier og levnedsmiddelvirksomheder o.l.

Holbæk Kommune stiller en række krav til fedtudskilleren:

- Fedtudskilleren skal være CE-mærket og etableres i overensstemmelse med gældende afløbsnorm og SBI-anvisning
- Fedtudskilleren skal dimensioneres, så den har en størrelse (liter pr. sekund), der passer til den enkelte virksomheds behov. Det er virksomhedens ansvar, at fedtudskilleren har en tilstrækkelig kapacitet til virksomhedens produktion.
- For at beskytte fedtudskilleren bør der enten anbringes et sand- og slamfang foran fedtudskilleren eller være integreret i fedtudskilleren jf. DS/EN 1825-2.
- Fedtudskilleren skal forsynes med en alarm og på virksomheden skal foreligge en driftsvejledning.
- Efter fedtudskilleren skal der i særlige tilfælde etableres en minimum \varnothing 425 mm inspektionsbrønd med minimum 150 mm frit faldende stråle, hvorfra der kan udtages spildevandsprøver til analyser.

Etableringen skal udføres af autoriseret kloakmester. Inden kloakmesteren påbegynder arbejdet skal du (evt. kloakmesteren på dine vegne) fremsende en anmeldelse af fedtudskiller til Holbæk Kommunes spildevandsteam via kommunens hjemmeside:

<http://holbaek.dk/erhverv/virksomhedsservice/affald-fra-virksomheder/>

Anmeldelsen skal dokumentere, at det planlagte etableringsprojekt opfylder kravene som beskrevet ovenfor. Holbæk Kommune vurderer den indsendte anmeldelse og udsteder en tilslutningstilladelse. I tilladelsen kan specifikke krav, ud over de ovenfor nævnte, for fedtudskillerens indretning og drift være beskrevet. Husk etableringsarbejdet må ikke påbegyndes inden tilladelsen er udstedt, da der fra kommunens side, kan være krav om ændringer i det anmeldte projekt.

I din anmeldelse af etablering af fedtudskiller, vil vi gerne bede om følgende oplysninger:

1. Beskrivelse af aktiviteten i virksomheden.
2. Oplysninger om valgte fedtudskillere og evt. tilhørende slamfang.
3. Dokumentation på at fedtudskillere har en gyldig godkendelse.
4. Oplysninger om typer og antal af køkkenudstyr og afløbsinstallationer.
5. Dimensioneringsforslag på slamfang og fedtudskillere (en beregning, der viser, at slamfang og fedtudskillere har en tilstrækkelig kapacitet).
6. Kloaktegninger med placering af fedtudskillere.
7. Hvis der anvendes kemikalier/sæber i vandet som passerer fedtudskilleren, skal "sikkerhedsdatablad" for indhold oplyses.

Når arbejdet er udført, er det dit ansvar, at din kloakmester sender en færdigmelding og kloakplan "som udført" ind til Holbæk Kommunes spildevandsteam spildevand@holb.dk. I forbindelse med fremsendelse af færdigmelding for den anmeldte fedtudskillere tilmelder Holbæk Kommune udskilleren til den kommunale tømningsskema – jf. gældende tømningsskema som du finder et link til på tidligere nævnte hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at såfremt fedtudskilleren anbringes indendørs, skal den stå i et separat lokale, hvor der ikke arbejdes med eller opbevares levnedsmidler. Endvidere skal der sikres fri adgang til udskilleren, samt aftræk og frisklufttilførsel. Der findes fedtudskillere som er beregnet til montering under vask. Disse regnes som en del af VVS-installationerne sammen med vaske, vandhaner osv. Sådanne fedtudskillere må i sagens natur gerne befinde sig i produktionsrum men skal i lighed med andre fedtudskillere tømmes regelmæssigt og tilmeldes den kommunale tømningsskema.

Drift og tømning af en fedtudskillere

En fedtudskillere skal drives og vedligeholdes i henhold til udskillerens driftsvejledning og de vilkår som stilles i Holbæk kommunes tilslutningstilladelse, så der ikke opstår risiko for tilstopning af kloaksystemet m.v.

Driftsvejledningen skal udarbejdes af kloakmesteren eller den rådgivende ingeniør, og skal foreligge hos brugeren af anlægget inden færdigmelding.

Ved dimensionering af en fedtudskillere skal der tages højde for, om der anvendes rengørings- og rensmidler og/eller højtryksrensere, da brug af rengøringsmidler og kraftig rengøring bevirker, at fedtet emulgerer, så fedtet har sværere ved at blive udskilt. Der bør altid anvendes mindst mulig mængde rensmidler, højtryksspuling m.v. Det anbefales at benytte miljøvenlige rengøringsmidler.

Tømningsskema for en fedtudskillere fastsættes af FORS A/S (tømningsskemaadministrator) efter tre på hinanden følgende pejlinger af fedtstand og tømninger af fedtudskilleren. Frekvensen fastsættes dels ud fra, hvornår opsamlingskapaciteten vurderes opbrugt og dels ud fra lugten fra udskilleren. Forrådelse fra det tilbageholdte materiale giver dårlig luft og gasser og medfører uhygiejniske forhold.

Som hovedregel bør fedtudskilleren dog tømmes, rengøres og fyldes mindst én gang i kvartalet med mindre andre forhold bevirker, at en lavere tømningfrekvens kan accepteres. Det bør ske af hensyn til førnævnte risiko for forrådnelse med deraf følgende hygiejneproblemer.

Det skal bemærkes, at en overfyldt fedtudskiller kan tiltrække rotter.

Lovgrundlag

Krav om rensning af spildevand indeholdende fedtrester i fedtudskiller stilles via tilslutningstilladelse med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3¹ endvidere § 13 stk. 1² i spildevandsbekendtgørelsen. Inden etablering skal det påtænkte etableringsprojekt anmeldes til Holbæk Kommune, som skal godkende det og efterfølgende udstede en tilslutningstilladelse til virksomheden.

Øvrige nødvendige tilladelser

I visse tilfælde kræver det en byggetilladelse, at etablere en fedtudskiller. For eksempel, hvis en fedtudskiller etableres i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning eller andre forandringer, herunder ændringer af byggeriets anvendelse. Virksomheden får besked af Holbæk Kommune, såfremt andet end tilslutningstilladelse er nødvendig.

Det er Holbæk Kommunes spildevandsmyndighed som behandler din anmeldelse om fedtudskiller og udsteder udledningstilladelsen. Har du spørgsmål til myndigheden om den udstedte tilladelse eller din fedtudskillers indretning og drift kan vi kontaktes på e-mail: spildevand@holb.dk eller telefon 72 36 82 37.

Hvis ikke en virksomhed som udleder fedtholdigt spildevand til offentlig kloak, etablerer den påkrævede fedtudskiller kan forholdet udløse påbud om etablering, i henhold til § 30, stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23/06/2017

² Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, LBK nr. 726 af 01/06/2016