

Regulering af Nr. Jernløse Enge

Annonceret i JyderupPosten den 14. september 1999

Klagefrist udløber 12 oktober 1999

Formål og begrundelse for reguleringen

Udvalget for Teknik og Miljø har på sit møde den 18. august 1999 besluttet at regulere Nr. Jernløse Enge. Ved opmålingen af Nr. Jernløse Enge er det konstateret at st. 552 i det østlige løb ligger ca. 25 cm lavere end gældende regulativ. Desuden er det konstateret at udløbet til Tuse å for det vestlige løb ligger 24 cm under end gældende regulativ.

Formålet med reguleringen er derfor at bringe disse forhold i orden inden den forestående regulativrevision.

Det er ikke muligt at revidere regulativet for Nr. Jernløse Enge uden først at have taget stilling til denne uoverensstemmelse. Der er reelt to muligheder:

1. Vælge at lade vandløbet tilbageføre til sit regulativmæssige niveau eller
2. Vælge at gennemføre en ændring, så den nuværende tilstand lovliggøres.

Jernløse kommune har vurderet at ændringen på rørstrækningen fra st. 552 (østlige løb) er sket langsomt i takt med, at jorden har sat sig/brændt sammen, og at der derfor ikke er nogen pludselig ændring i afvandingen. Der kan ved fuldtløbene rør fra st. 552 og ca. 200 m tilbage ske en stuvning i rørene i forhold til hvis der var et mere jævnt fald på strækningen. Disse begrænsede gener skal ses i forhold til at omlægge den rørlagte strækning fra st. 552 til st. 759, som ville være meget bekostelig.

Jernløse kommune har ligeledes vurderet at der ikke har nogen afvandingsmæssig betydning, at udløbet for det vestlige udløb til Tuse å er etableret en overkørsel som er 24 cm under den regulativmæssige bundkote.

Der er vedlagt en oversigt over de regulativmæssige koter og de faktiske koter på de to relevante strækninger.

Derfor har Udvalget for teknik og miljø valgt at gennemføre disse ændringer i Nr. Jernløse Enge,

Oversigtskort

Se vedlagte oversigtskort og længdeprofil

Grundejere og brugere

Følgende grundejere og brugere er omfattet af reguleringen:

Navn	Adresse	By	Post	matr bogstav
Jørgen K. Poulsen	Bennebovej 27A	Bennebo	4440 Mørkøv	2
Svend Petersen	Borupvej 3		4300 Holbæk	4 h
Hans Toftegård Jensen	Butterupvej 65		4420 Regstrup	14 c
Ib Bent Larsen	Butterupvej 77		4420 Regstrup	12 f
Kristoffer Løhren Seidenfaden	Engvejen 10	Hanerup	4420 Regstrup	39
Nikolaj Parslov	Engvejen 14	Hanerup	4420 Regstrup	5 b
Jørgen K. Meinertsen	Engvejen 2	Hanerup	4420 Regstrup	5 a
Else de Boer	Engvejen 3	Hanerup	4420 Regstrup	8 d
Anders Thykier	Engvejen 5	Hanerup	4420 Regstrup	13
Per Nygaard Olsen	Hanerupvej 14	Hanerup	4420 Regstrup	11 e
Jørgen Ø. Jørgensen	Hanerupvej 22	Hanerup	4420 Regstrup	3 c
Bent O. Christensen	Hovedgaden R 10	Nr. Jernløse	4420 Regstrup	16 f

Navn	Adresse	By	Post	matr bogstav
Bent Jørgensen	Hovedgaden R 75		4420 Regstrup	6 e
Karen Helene Hansen	Hovedgaden R 9	Nr. Jernløse	4420 Regstrup	4 i
Marianne Seidenfaden	Knabstrup Møllebakke 6		4440 Mørkøv	14
Thomas Munch	Ellebækvej 72 1 tv		2820 Gentofte	8
Gdr. Anthony K. Lindhard	Løvenborgvej 20		4420 Regstrup	7 hæ
Christian K. Ahlefeldt-Laurvig	Løvenborg Alle 28A	Østrup	4420 Regstrup	25 c
Bent Sivebæk Nielsen	Løvenborgvej 16		4420 Regstrup	2 b
Poul W. Smith	Nørupvej 13	Nørup	4420 Regstrup	9 d
Kristian Kaas	Nørupvej 19	Nørup	4420 Regstrup	10 g
Henning Vestergaard	Nørupvej 20	Nørup	4420 Regstrup	15 d
Elinor V. Siggaard	Ringstedvej 207	Kvanløse	4300 Holbæk	10 c
Jens J. Stounberg	Ringstedvej 244	Igelsø	4300 Holbæk	13 c
Leif Lehmann Hansen	Skovvejen 7	Nr. Jernløse	4420 Regstrup	13 a
Kurt Kongsted Pedersen	Strentbjerg 5		4440 Mørkøv	1
Helene Marie Damgaard Madsen	Syvendeskovvej 39	Østrup	4350 Ugerløse	5 b
Rud F.C. Hansen	Ventedgårdsvej 38	Knabstrup	4440 Mørkøv	4

Lovgrundlag

Reguleringen er sket i henhold til kapitel 6 bekendtgørelse nr. 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v. herunder restaurering af vandløb.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Skov- & Naturstyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse. En evt. klage fremsendes skriftligt til Jernløse kommune inden udløbet af klagefristen. Jernløse kommune videresender klagen til Skov & Naturstyrelsen med bilag.

Det vestlige løb (punkt E)

Station	Regulativ	Faktiske bundkote/	Anmærkning
M	Mæssig bundkote	Rørkote	
	m (DNN)	m (DNN)	
1544		3,99	Rørudløb (ø 50) i Tuse Å
1544	4,14	3,90	

Det østlige løb (J – P)

Station	Regulativ	Faktiske bundkote/	Anmærkning
M	mæssig bundkote	rørkote	
	m (DNN)	m (DNN)	
551	6,10	5,83/5,81	Brønd ø 1,0 m
759	5,89	5,81/5,80	Brønd ø 1,0 m

Fælles - regulativ

for kommunevandløbene "Hovedrørledninger og åbne vandløb
i Nr. Jernløse enge m.m."

i Jernløse og Holbæk primærkommuner,

Vestsjællands amt.

Vandløb nr. ~~10~~³ i Jernløse kommune

" " ⁹ i Holbæk kommune

Indhold

	Side
Data for vandløbets optagelse og de kendelser, forlig eller sædvaner, som danner grundlag for regulativets affattelse	3
<u>A. Vandløbets beskrivelse.</u>	
Beliggenhed med matrikulære betegnelser	3
<u>B. Vandløbets skikkelse.</u>	
1. Afmærkning og dimensioner	4
2. Broer og andre bygværker	8
<u>C. Vandløbets vedligeholdelse.</u>	
1. Vedligeholdelsens formål	9
2. Bygværkernes vedligeholdelse	9
3. Vandløbets vedligeholdelse	9
De bidragspligtige kommunalbestyrelser	
4. Lodsejernes almindelige forpligtelser og rettigheder	9
5. Forbud mod egenmægtige foranstaltninger	9
6. Om forurening af vandløbet og udledning af spildevand	10
7. Om overtrædelse af regulativets og vandløbslovens bestemmelser	10
<u>D. Administrative bestemmelser.</u>	
1. Den administrerende kommunalbestyrelse	11
2. Vedligeholdelsesarbejdets udførelsesmåde, antal årlige oprensninger og tidspunkter for disse	11
3. Kommunalbestyrelsens tilsyn	11
4. Tilsynsprotokol og indberetning til amtsrådet	11
5. De ordinære oprensningers omfang	11
6. Fyldens oplægning og fjernelse	11
7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og bundrensning med maskiner	12
8. Forskellige bestemmelser til sikring af den for vedligeholdelsen nødvendige færdsel m.m.	12
9. Løsdrift	13
10. Kreaturvanding	13
11. Nye broer og overkørsler	13
12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger	13
13. Beskadigelse af vandløbets afmærkning m.m.	13
Regulativets bekendtgørelse og vedtagelse	14
Regulativets stadfæstelse	14

Grundlaget for regulativets affattelse.

De rørledninger, som regulativet omfatter, er med undtagelse af den 376 m lange gamle 45 cm ledning C-D (se vedhæftede oversigtskort) nedlagt med tilskud i henhold til landvindingsloven efter et af Holbæk amts vandløbsvæsen udarbejdet projekt, landvindingsudvalgets skrivelse af 10. november 1945 og landbrugsministeriets skrivelse af 13. december 1945.

Af de åbne grøfter, som regulativet omfatter, blev der i forbindelse med landvindingsarbejdet kun foretaget en mindre uddybning af strækningerne N-O.

Da en del af de af A/S Hotaco, Holbæk, til anlægget i sin tid leverede rør ikke var af en så ensartet og god kvalitet, som de efter normerne (D.S. 400) burde være, har fabriken udfærdiget den regulativet vedhæftede stemplede garantierklæring af 27. juli 1949, for ledningsstrækningerne 1005 meter af det vestlige løb, og 256 meter af det østlige løb, hvorefter fabriken har påtaget sig at afholde alle reparationsudgifter vedrørende nævnte 2 ledningsstrækninger indtil 1. januar 1975, som efter sagkyndigt skøn ikke ville have fremkommet, såfremt samtlige på de to strækninger nedlagte rør havde været af den i normerne D.S. 400 foreskrevne kvalitet.

Samtlige rørledninger og åbne vandløb som regulativet omfatter, er optaget som sognevandløb dels i Jernløse og dels i Butteruptuse kommune i henhold til de to sogneråds vedtagelser henholdsvis i møderne i september og august 1950.

Nærværende regulativ afløser regulativ approberet af Holbæk amtsråd den 19. januar 1951.

A. Vandløbets beskrivelse.

Regulativet omfatter 239 meter reguleret og 1087 meter ureguleret åbent vandløb samt 3836 meter reguleret og 376 meter ureguleret rørledning, ialt 5538 meter.

Vandløbsstrækningernes nærmere beliggenhed fremgår af vedhæf-

tede oversigtskort.

B. Vandløbets skikkelse.

1. Afmærkning og dimensioner.

Vandløbet er afmærket med 37 stk. brønde og 2 sæt kant- og bundpæle. Den regulativmæssige bundlinie ligger 10 cm under toppen af bundpælene.

Vandløbets dimensioner m.m. er angivet i følgende skema.

Til de åbne vandløbsstrækningers regulativmæssige ovenbredde hører på hver side en rådighedsbegrænset 1,0 m bred banket (græskant), se afsnit D. pkt. 8.

Stationsnumrene betegner de fortløbende afstande i m.

Bundkoterne refererer til D.N.N.

Følgende fikspunkt er indnivelleret: top af 15 km sten på landevejen Elverdams-Jyderup, kote 29,48 m.

St.	Afstand	Afmærkning	Bundkote	Dimensioner		Anlæg	Rørstørrelse	Anmærkning
	m		cm	Fald	Bundbredde		cm	
				o/oo	cm			
<u>Det vestlig løb A-E.</u>								
0		brønd	650					Ved øvre ende
	120			3,3			35	
120		brønd			610 600			
	128			1,0			45	
248		brønd	587					
	128			1,0			45	
376		brønd	574					Tilløb
	70			1,0			45	
446		brønd	567					
	192			1,0			45	
638		brønd	548					
	190			1,0			45	
828		brønd	529					

St.	Af-stand	Afmærkning	Bund-kote	Dimensioner		Anlæg	Rør-størrelse	Anmærkning
				Fald	Bund-bredde			
	m		cm	o/oo	cm		cm	
828		brønd	529					
	142			1,7			45	
970		brønd	506					
	154			3,3			45	
1124		brønd	455 447					
	212			0,6			45	Ureguleret
1336		brønd	434					
	164			0,6			45	Ureguleret
1500			424					
	79			1,2	50	1,0		Ureguleret
1579			414					Ved Tuse å.
<u>Tilløb til det vestlige løb F-G-B.</u>								
0		brønd	650					Ved øvre ende
	130			2,5			15	
130		brønd	621					Tilløb
	206			2,0			20	
336			580					Udløb i det vestlige løb
<u>Tilløb til det vestlige tilløb H-G.</u>								
0		brønd	625					Ved øvre ende
	10			4,0			15	
10			621					Udløb i det vestlige tilløb

St.	Af- stand	Afmærk- ning	Bund- kote	Dimensioner		Anlæg	Rør- stør- relse	Anmærkning
				Fald	Bund- bredde			
	m		cm	o/oo	cm		cm	
<u>Det østlige løb J-P.</u>								
0		brønd	725					Ved øvre ende
	40			5,0			15	
40		brønd	705 691					Tilløb
	182			2,0			45	
222		brønd	655					
	74			2,0			45	
296		brønd	641					Tilløb
	45			2,0			50	
341		brønd	632					
	220			1,0			60	
561		brønd	610					
	208			1,0			60	
769		brønd	589					
	86			1,0			60	
855		brønd	581					Tilløb
	262			1,0			60	
1117		brønd	555					Tilløb
	10			0,5	60	1,25		
1127		kantpæl	554					
	200			0,5	60	1,25		
1327		kantpæl	544					
	29			0,5	60	1,25		
1356			543					
	1008			1,8	60	1,25		Ureguleret
2364			360					Ved Tuse å

St.	Afstand m	Afmærkning	Dimensioner		Rørstør- relse cm	Anmærkning
			Bundkote cm	Fald o/oo		
<u>Tilløb til det østlige løb Q-K.</u>						
0		brønd	850			Ved øvre ende
	68			20,0	35	
68			714			Udløb i det østlige løb
<u>Tilløb til det østlige løb R-L.</u>						
0		brønd	695			Ved øvre ende
	47			1,5	20	
47		brønd	658			
	113			5,0	25	
160			641			Udløb i det østlige løb
<u>Tilløb til det østlige løb S-M.</u>						
0		brønd	625			Ved øvre ende
	54			2,0	20	
54		brønd	614			
	106			2,0	20	
160			593			Udløb i det østlige løb
<u>Tilløb til det østlige løb T-M.</u>						
0		brønd	658			Ved øvre ende 28 ^b
	123			1,7	25	
123		brønd	638			28 ^a
	178			1,7	25	Brønd 28
301		brønd	609			BRØND 29
	117			1,7	25	
418		brønd	590			BRØND 30
	40			1,7	25	
458			583			Udløb i det østlige løb. BRØND 21

St.	Afstand m	Afmærkning	Dimensioner		Rørstør- relse cm	Anmærkning
			Bundkote cm	Fald o/oo		
<u>Tilløb til det østlige løb U-V-N.</u>						
0		brønd	626			Ved øvre ende
	78			2,0	15	
78			610			Tilløb
	54			2,0	15	
132		brønd	600			
	66			1,7	20	
198		brønd	589			
	48			1,7	20	
246		brønd	580			
	52			1,7	25	
298		brønd	571			
	92			1,7	25	
390			555			Udløb i det øst- lige løb

Tilløb til det østlige tilløb X-V.

0		brønd	616			Ved øvre ende
	13			3,9		
13			611			Udløb i østlige tilløb

2. Broer, overkørsler, styrt og andre bygværker.

Det østlige løb N-P.

Beliggenhed	Bygværkets art og dimension	Bygværkets ejerforhold
St. 1329-1335	80 cm røroverkørsel	brugeren
St. 1893-1900	80 cm røroverkørsel	brugeren
ca st. 1550	80 cm røroverkørsel	brugeren

C. Vandløbets vedligeholdelse.

1. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes med de foran i afsnit B. angivne dimensioner på forsvarlig måde.
2. Vedligeholdelsen af bygværkerne, jfr. afsnit B. 2, og eventuelle vandingssteder påhviler de respektive ejere. Bygværker, som ikke vedligeholdes forsvarligt, kan på den tilsynsførende kommunes foranstaltning fjernes eller istandsættes på ejernes bekostning.
3. Vedligeholdelsen af de åbne vandløbsstrækninger og den almindelige ren- og vedligeholdelse (men ikke fornyelse) af rørlagte strækninger påhviler kommunalbestyrelserne, idet udgifterne herved fordeles således:

Kommunens navn	Skiftelængde m	o/o
Jernløse	(770) 583	(58) 44
Holbæk	(556) 743	(42) 56
	Ialt: 1326 m	100 %
	=====	=====

4. Enhver grundejer er pligtig at tåle fornødent vedligeholdelsesarbejde udført.
Fyld, afskåret grøde m.v., der fremkommer ved vandløbets sædvanlige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og bortskaffe fra vandløbets bredder, uden at de kan fordre erstatning herfor. Hvis vedligeholdelsesarbejder udføres med maskiner, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at tåle maskinernes arbejde og transport langs vandløbets bredder, uden at skader forvoldt herved kan kræves erstattet. Hvis der iøvrigt påføres en ejer eller bruger væsentlig skade eller ulempe under vedligeholdelsesarbejder, har den pågældende ret til erstatning herfor. Spørgsmål om sådan erstatning afgøres af landvæsensnævnet, såfremt der ikke opnås overenskomst om spørgsmålet.
5. Ingen må egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, foranledige at vandstanden i dette forandres eller vandets frie løb hindres, anlægge broer, rørlægge, overbygge eller foretage andre foranstalt-

- ninger ved vandløbet, hvorved andres berettigede interesser skades.
6. Jord, sten, sand, gødning eller andre faste stoffer, skam, døde dyr eller affald må ikke tilføres vandløbet eller oplægges så nær ved dette, at der kan være fare for, at de skylles ud deri. Det samme gælder faste eller flydende midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og skadedyr samt midler til regulering af plantevækst og afløb fra ensilagebeholdere og ajlebeholdere samt andre vædsker, der kan skade vandløbet eller forurene herunder forgiftede dets vand. Dog er det tilladt de tilstødende lodsejere - uden for områder med sammenhængende bebyggelse - hver for sig at aflede det i egen husholdning eller landbrugsbedrift fremkomne spildevand til vandløbet, medmindre særlige love eller vedtægter er til hinder derfor. Alle andre arter af spildevand og i det hele taget alt afløb, som ikke er almindeligt overfladevand eller vand fra vandings- eller afvandingsanlæg eller fra kilder og boringer til grundvand, må ikke uden landvæsennævnets godkendelse udledes i vandløbet på en sådan måde, at der sker en væsentlig forurening.
7. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller eventuelt kendelse af landvæsennævnet foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven. Gør nogen dette, skal kommunalbestyrelsen behandle sagen efter reglerne i vandløbsloven, eventuelt lade sket skade udbedre eller den tidligere tilstand genoprette på vedkommendes bekostning. Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvilig betaling inddrives ved udpantning.

D. Administrative bestemmelser.

1. Vandløbet administreres og står under tilsyn af kommunalbestyrelsen for Jernløse kommune.
2. Kommunalbestyrelsen bestemmer om vedligeholdelsesarbejderne skal udføres ved offentlig licitation, antagelse af underhåndstilbud eller ved egen foranstaltning.
Vandløbet oprensnes 1 gang årligt, nemlig inden 1. oktober.
Endvidere kan kommunalbestyrelsen om fornødent iværksætte ekstraoprensninger (grødeskæring), hvis der indtræder fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af unormal høj vandstand.
3. Syn over vandløbet afholdes af de af kommunalbestyrelsen valgte eller antagne synsmænd umiddelbart efter forannævnte tidsfrister for oprensningen.
4. Tilsynet indføres i den af kommunalbestyrelsens autoriserede protokol rapporter over synene, herunder navnlig de mangler og overtrædelser der er forefundet og de foranstaltninger, der er truffet derimod. På grundlag af disse rapporter indsender kommunalbestyrelsen til amtsrådet beretning om hvad der i årets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.
5. Ved de ordinære oprensninger afskæres græs og anden vegetation på skråninger og banketter og al grøde på vandløbets bund så tæt som muligt samt foretages oprensning af mindre aflejringer af sand og dynd.
Rørledninger ren- og vedligeholdes normalt kun, når tilsynet finder det påkrævet. Det påhviler tilsynet een gang årligt at efterse, om alle forhold vedrørende rørledningerne er i god orden. Tilsynet skal bl. a. ved eftersyn af alle brøndene forvise sig om vandstanden i disse er så lav, at de nedenfor liggende ledninger må antages at være fri for aflejringer, og at virke på fyldestgørende måde.
6. Den oprensede fyld m.m. oplægges midlertidigt på banketterne nogen-

lunde ligeligt til begge sider. Fylden skal af brugerne af de tilstødende jorder fjernes mindst 5 m fra vandløbskanterne, senest 6 måneder efter at den oplagte fyld har nået en højde på 15 cm over det oprindelige terræn. Det påhviler enhver lodsejer eller bruger selv at se efter, om der er oplagt fyld udfor hans lod. Undlader en bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen efter 8 dages varsel lade dette udføre på hans bekostning.

7. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder: Afretning af skrånninger og banketter, bundoprensning m.v. foretages fortrinsvis uden for vækstperioden (efter høst og før såtid).

Ved bundoprensning med maskiner kan vandløbet gives indtil 20 cm større dybde end fastsat i skemaet, afsnit B, og ny oprensning iværksættes først, når dybden er indtil 10 cm mindre end angivet i skemaet.

Fylden fra ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder oplægges eller udsprøjtes på de tilgrænsende arealer, indenfor 15 m fra vandløbskanten.

Spredning og fjerneselse af fyld sker som under pkt. 6 angivet.

De ulemper, som ejere eller brugere ifølge vandløbsloven skal tåle ved vedligeholdelsesarbejdernes udførelse, skal såvidt muligt pålægges brugerne ligeligt på begge sider af vandløbet.

8. Vandløbets banketter (de i afsnit B. 1 omtalte 1,0 m brede arealstrimler på begge sider af vandløbet) skal henligge som faste græskanter, som bl. a. bruges til midlertidig oplægning af fyld m.v. fra de ordinære oprensninger og til de ved vandløbets vedligeholdelse beskæftigede personers og tilsynets færdsel til fods langs vandløbet; denne færdsel må ikke hindres af tværgående hegn.

For at sikre uhindret færdsel ved vandløbene med oprensningsmaskiner må der ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opføres bygninger, faste hegn og andre anlæg, ej heller plantes træer eller større buske eller foretages udgravning eller opfyldning nærmere

end 5 m fra øverste vandløbskant. Beplantning o. lign. som er til hinder for færdselen med maskiner og fyldens oplægning er den pågældende ejer eller bruger pligtig at fjerne med 8 dages frist. Ingen må ved beplantning nær rørlagte strækninger forvolde fare for at rørledningerne beskadiges eller tilstoppes. På arealet langs rørledningerne, i en bredde af 3 m fra dens midterlinie, må ikke opføres bygværker eller andet, som kan være til hinder for ledningernes ren- og vedligeholdelse.

9. Heste og kreaturer må ikke færdes på vandløbets skrånninger og banketter, og det til vandløbet grænsende arealer må derfor ikke benyttes til løsdrift med mindre bredejeren anbringer og vedligeholder forsvarligt hegn langs banketten og mindst 1,0 m fra vandløbets øverste kant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne med 8 dages frist, hvis det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder.

Gamle hegnspæle og hegntråd må ikke henlægges på vandløbets arealer og hegn som ikke vedligeholdes forsvarligt kan med 8 dages varsel på tilsynets foranstaltning enten istandsættes eller fjernes på ejerens bekostning.

10. Kreaturvanding fra vandløbet er kun tilladt ved oppumpning eller fra særlige vandingssteder, der ikke uden skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen må udføres nærmere end 5 m fra vandløbet.
11. Nye broer og overkørsler må kun opføres efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen eller hvis opførelsen er godkendt af landvæsensnævnet.
12. Udløb for dræn- og spildevandsledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbsskrånninger eller rørledninger. Spildevand fra enkelte ejendomme, jfr. afsnit C, pkt. 6, må kun afledes på betingelse af, at det passerer gennem passende rensningsanlæg og at nævneværdig forurening af vandløbet undgås.
13. Den på vandløbets arealer værende afmærkning med stationspæle,

bundpæle og vandstandsskalaer, jfr. afsnit B. 1 samt andre anlæg
må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette er den ansvarlige
pligtig til at erstatte de med retableringen forbundne udgifter.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været
fremlagt til offentlig eftersyn i 4 uger.

fra den 17.1.1972 til den 14.2.1972 i Jernløse kommune
" " 17.1.1972 " " 14.2.1972 i Holbæk "

Regulativet er derefter vedtaget af kommunalbestyrelserne
for


Jernløse kommune, den 8.3 1972
Holbæk " " 19.4 1972

Jernløse kommunalbestyrelse

4420 Regstrup 5/5-72

Regulativet stadfæstes.

Vestsjællands amtsråd, den 22/6 1972



E. Pitzner-Jørgensen

Under hensyn til stemplingsbeløbet bemærkes,
at garantibeløbet antages ikke at ville over-
stige 8000 kr.

Stempel 16,00 kr.

Vedr.: Landvindingsarbejdet afvanding af Nr. Jærnløse enge.
S.K. 33-3.

Garantierklæring.

Af de af underskrevne A/S Hotaco, Holbæk til ovennævnte arbejde leverede betonrør har det ved foretagne prøver vist sig, at et parti 45 cm landbrugsrør (1261 lb.m) ikke er af en så ensartet og god standardkvalitet, som de i henhold til normerne (D.S. 400) burde være.

Det omhandlede rørparti er nedlagt på følgende 2 strækninger:

Det vestlige løb: 1005 lb.m fra brønden i skellet mellem matr. nr. 2^a Dramstrup by og 13^b Nørre Jærnløse by ca. 120 m nord for skellet mellem sidstnævnte lod og matr. nr. 3^a Hanerup og til den gamle brønd i skel hjørnet mellem matr. nr. 3^a Vented enghave, matr. nr. 3 Løvenborg hovedgaard og matr. nr. 25^c Nørre Jærnløse by.

Det østlige løb: 256 lb. m fra brønden i skellet mellem matr. nr. 12^a og 3^a af Nørre Jærnløse by ca. 296 lb. m syd for engvejen og til brønden i skellet mellem matr. nr. 16^b og 4^a Nørre Jærnløse by ca. 40 m syd for nævnte vej.

Underskrevne A/S Hotaco paatager sig hermed indenfor et tidsrum af 25 aar fra 1. jan. 1950 at afholde alle reparationsudgifter vedrørende ovennævnte 2 ledningsstrækninger, som efter sagkyndigt skøn ikke ville have fremkommet, saafremt samtlige paa de 2 strækninger nedlagte rør havde været af den i normerne D.S. 400 foreskrevne kvalitet.

Nærværende garantierklæring udstedes overfor og tilsendes Nørre Jærnløse sogneraad, som det omhandlede afvandingsanlægs fremtidige vedligeholdelse og tilsyn vil blive henlagt under. Et genparteksemplar opbevares i amtsvandløbsvæsenets arkiv. Stemplingsudgiften afholdes af A/S Hotaco.

Holbæk, den 27. juli 1949.

A/S Hotaco
(sign.) Erik Beyer

/
Erik Pedersen.

Krabstrup Idræhave
Mørkøv sogn

OverSIGTSKORT

1a
Løvenborg Hovedgard
Butlerup sogn

3
Løvenborg Hovedgard
Nr. Jernløse sogn

Regstrup by
Nr. Jernløse sogn

Nr. Jernløse by og sogn

Hængerup by
Nr. Jernløse sogn

Dransrup by
Nr. Jernløse sogn

Hængerup by
Nr. Jernløse sogn

Kalundborg

Mål 1:4000

